

Affaire suivie par :

 Xavier Bracq
02 38 77 33 15
Dominique Lopez
02 38 77 33 19
Destinataires
 - SIVOM DE SANCERRE/ST SATUR
MONSIEUR - SOCIETE AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR - S.A.U.R. 45
MONSIEUR - ARS DU CENTRE - DD DU CHER
- MAIRIE DE BUE

 J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du
contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :
AD.COMMUNALE DE BUE

Prélèvement	00085195	Commune	BUE
Unité de gestion	0010 AD.COMMUNALE DE BUE	Prélevé le :	jeudi 09 janvier 2020 à 09h37
Installation	UDI 000543 BUE	par :	CARSO-MME BRASSET
Point de surveillance	P 0000000700 LE BOURG	Type visite :	D1
Localisation exacte	MAIRIE EVIER COIN CAFE		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
Température de l'eau	9,3 °C		25,00
Chlore libre	0,10 mg(Cl ₂)/L		

Analyses laboratoire
 Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type de l'analyse : D1S Code SISE de l'analyse : 00087211 Référence laboratoire : LSE2001-20483
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Coloration	<5	mg(Pt)/L			15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,19	NFU			2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)			0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)			0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0	

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	8,01	unité pH			6,50	9,00
----	------	----------	--	--	------	------

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	510	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05	mg/L				0,10
--------------------------------	-------	------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00085195)

Eau répondant aux limites de qualité relatives aux paramètres contrôlés.

Signé à BOURGES le 17 janvier
2020P/ la Préfète,
La référente eaux

Frédérique VIDALIE